水源別水質検査一覧表（水道50項目）

採水場所名：アクアステーション（原水）

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果 2008/4/1～2009/3/31														
			2008/4/10	2008/5/13	2008/6/10	2008/7/8	2008/8/14	2008/9/9	2008/10/17	2008/11/11	2008/12/9	2009/1/14	2009/2/10	2009/3/10	平均値	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001					0.001			0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					<0.005					0.006			0.0055	0.006	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					1.13					1.14			1.14	1.14	1.13
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					4.68					4.85			4.77	4.85	4.68
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03					<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10100					10700			10400	10700	10100
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	22800	19300	18900	20500	19700	22600	19400	19600	20100	20100	19000	18800	20100	22800	18800
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下					5600					6800			6200	6800	5600
40	蒸発残留物	500mg/L以下					37000					37000			37000	37000	37000
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	5mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	1.0	<0.5
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7
48	味	異常でないこと													－	－	－
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	残留塩素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水源別水質検査一覧表（水道50項目）

採水場所名：アクアステーション（淡水）

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果 2008/4/1～2009/3/31														
			2008/4/10	2008/5/13	2008/6/10	2008/7/8	2008/8/14	2008/9/9	2008/10/17	2008/11/11	2008/12/9	2009/1/14	2009/2/10	2009/3/10	平均値	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					<0.08					<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.83					0.71			0.77	0.83	0.71
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下					<0.06					<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03					<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					2.3					2.0			2.2	2.3	2.0
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.2	8.4	9.2	3.2	3.3	7.5	3.8	6.2	2.6	3.5	4.7	4.9	9.2	2.6
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					<0.5					<0.5			<0.5	<0.5	<0.5
40	蒸発残留物	500mg/L以下					9					<5			7	9	<5
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	7.1	7.1	7.2	6.8	6.8	6.9	7.2	6.6
48	味	異常でないこと													—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	残留塩素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水源別水質検査一覧表（水道50項目）

採水場所名：アクアステーション（濃縮水）

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果 2008/04/01～2009/03/31														
			2008/4/10	2008/5/13	2008/6/10	2008/7/8	2008/8/14	2008/9/9	2008/10/17	2008/11/11	2008/12/9	2009/1/14	2009/2/10	2009/3/10	平均値	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002					0.002			0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.009					0.01			0.010	0.010	0.009
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0	0.9	0.8	1.0	0.6
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					1.92					1.8			1.86	1.92	1.80
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					7.34					7.84			7.59	7.84	7.34
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03					<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					16700					18000			17350	18000	16700
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	32300	37400	32900	40800	33800	37900	33100	34000	34200	33900	32600	32000	34600	40800	32000
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下					9500					12000			11000	12000	9500
40	蒸発残留物	500mg/L以下					66000					63000			64500	66000	63000
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	5mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1	1.1	1	1	0.9	1.1	0.8
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.6
48	味	異常でないこと													—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	残留塩素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水源別水質検査一覧表（水道50項目）

採水場所名：アクアステーション（カルマグ水）

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果 2008/4/1～2009/3/31														
			2008/4/10	2008/5/13	2008/6/10	2008/7/8	2008/8/14	2008/9/9	2008/10/17	2008/11/11	2008/12/9	2009/1/14	2009/2/10	2009/3/10	平均値	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001					<0.001			0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					1.02					1.06			1.04	1.06	1.02
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					5.03					4.85			4.94	5.03	4.85
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03					<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					540					539			540	540	539
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3790	4320	4290	4890	3870	4160	3760	3700	3790	3920	3640	3700	4000	4890	3640
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					4800					5800			5300	5800	4800
40	蒸発残留物	500mg/L以下					10000					9000			9500	10000	9000
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	<0.5
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	7.9	8	8.1	8	8	8.1	8.2	7.9
48	味	異常でないこと													—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
	残留塩素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

水源別水質検査一覧表（水道50項目）

採水場所名：アクアステーション（高ナトリウム水）

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果 2008/4/1～2009/3/31														
			2008/4/10	2008/5/13	2008/6/10	2008/7/8	2008/8/14	2008/9/9	2008/10/17	2008/11/11	2008/12/9	2009/1/14	2009/2/10	2009/3/10	平均値	最大値	最小値
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002					0.001			0.002	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下					0.013					0.019			0.016	0.019	0.013
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					1.85					1.07			1.46	1.85	1.07
12	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					4.40					4.51			4.46	4.51	4.40
13	四塩化炭素	0.002mg/L以下					<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
15	1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下															
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下					<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下					<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					<0.03					<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					26700					27700			27200	27700	26700
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	48900	55300	50500	52900	48200	49900	49200	49000	48400	49200	48500	48000	49800	55300	48000
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					7000					7700			7350	7700	7000
40	蒸発残留物	500mg/L以下					90000					87000			88500	90000	87000
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					<0.02					<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	0.005mg/L以下					<0.0005					<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.5
47	ｐH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.2	8.2	8.3	8.0	8.3	8.3	7.9	8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.3	7.9
48	味	異常でないこと													—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	残留塩素		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01