

令和6年度水源別水質検査一覧表

団体名：アクアステーション
 採水場所名：アクアステーション
 試料名：高ナトリウム水

作成日： 令和3年3月26日

省令No	項目	基準値	当該年度検査結果												当該年度検査結果集計							
			2024/4/30	2024/5/14	2024/6/20	2024/7/22	2024/8/14	2024/9/17	2024/10/16	2024/11/20	2024/12/18	2025/2/20	2025/3/21	2025/3/21	平均値	最小値	最大値	検査回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過	
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	12	0	-	-	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												0.002		0.002	0.002	0.002	1	0	0	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												0.001		0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下												<0.001		-	-	-	1	1	1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												0.008		0.008	0.008	0.008	1	0	0	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												0.001		0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	1.2	12	0	0	3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												1.20		1.20	1.20	1.20	1	1	1	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												4.50		4.50	4.50	4.50	1	1	1	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
21	塩素酸	0.6mg/L以下												-		-	-	-	1	1	1	1
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
23	クロロホルム	0.06mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
26	臭素酸	0.01mg/L以下												<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
30	プロモホルム	0.09mg/L以下												<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												0.011		0.011	0.011	0.011	1	0	0	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												27,800		27800	27800	27800	1	1	1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
38	塩化物イオン	200mg/L以下	49,000	47,800	48,900	48,400	47,400	46,300	47,600	43,900	40,200	38,300	44,000	41,500	45300	38300	49000	12	12	12	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												7,100		7100	7100	7100	1	1	1	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下												83,000		83000	83000	83000	1	1	1	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
45	フェノール類	0.005mg/L以下												<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	12	0	7	12	
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.5	7.7	8.2	8.0	7.5	7.5	8.1	7.1	7.2	7.6	7.5	7.7	7.1	8.2	12	0	-	-	
48	味	異常でないこと												-		-	-	-	1	0	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	12	0	-	-
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	4.0	4.8	5.6	9.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	<0.5	9.9	12	2	4	4	
51	濁度	2度以下	<0.05	0.09	<0.05	<0.05	0.18	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.18	12	0	0	0	
	残留塩素		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	12	-	-	-	