# 検査成績書

第 11-A2002612-001 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖 博
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7516

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 尾鷲市上水道(行野) | | | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | — | | | | | 採水者 | 座禮 和志 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　11時30分 | | | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候 | 晴 | 当日天候 | 晴 | 気温 | 25.0 ℃ | 水温 | 18.0 ℃ |
| 遊離残留塩素 | 0.34 mg/L | | | | | | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 3.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.8 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.20 | mg/L | |

検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
古川 浩司

# 検査成績書

第 11-A2002612-002 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖
三重県津市河芸町上野字[illegible]
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7510

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 尾鷲市上水道(光ヶ丘) | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | ― | | | 採水者 | 座禮 和志 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　08時50分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　21.5 ℃ | 水温　16.0 ℃ | 遊離残留塩素　0.34 mg/L | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 3.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.9 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.005 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.25 | mg/L | |

検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
古川 浩司

# 検査成績書

第 11-A2002612-003 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖 博
三重県津市河芸町上野3094番地
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7518

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| 水道施設名 | 尾鷲市上水道(馬越) | | | 受付方法 | 収集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水地点 | 一 | | | 採水者 | 座禮 和志 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　11時00分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　24.0 ℃ | 水温　17.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.40 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 3.4 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.8 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.30 | mg/L | |

検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
古川 浩司

# 検査成績書

第 11-A2002612-005 号
2021 年 04 月 30 日

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671
住 所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道事業 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 高沖
三重県津市河芸町上野字[illegible]
TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 九鬼簡易水道(水源:表流水) | | | | 受付方法 | 収集 | |
| 採水地点 | ― | | | | 採水者 | 奥川 雅弘 | |
| 採水年月日 | 2021年04月21日 08時30分 | | | | 水源種別 | 処理水 | |
| 前日天候 晴 | 当日天候 晴 | 気温 17.0 ℃ | 水温 16.0 ℃ | 遊離残留塩素 0.48 mg/L | | | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1未満 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 4.5 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.0 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.006 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.40 | mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| 検査期間: 2021年04月21日 ～ 2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長 古川 浩司 |

# 検査成績書

第 11-A2002612-007 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖
三重県津市河芸町上野字[illegible]
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7516

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 早田簡易水道(水源:表流水) | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | — | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　08時50分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　18.0 ℃ | 水温　16.5 ℃ | 遊離残留塩素　0.62 mg/L | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 5.6 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 7.0 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.002 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.55 | mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| 検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長<br>古川 浩司 |

# 検査成績書

第 11-A2002612-009 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 [illegible]
三重県津市河芸町上野[illegible]番地
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7510

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 三木浦簡易水道 | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | ― | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　09時30分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　21.0 ℃ | 水温　16.5 ℃ | 遊離残留塩素　0.50 mg/L | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.005 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 6.1 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.08 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.9 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.10 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.55 | mg/L | |

検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
古川 浩司

# 検査成績書

第 11-A2002612-012 号
2021 年 04 月 30 日

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671
住 所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道事業 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 高沖 [illegible]
三重県津市河芸町上野[illegible]番地
TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7518

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 三木里簡易水道 | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | ― | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日 09時50分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候 晴 | 当日天候 晴 | 気温 21.0 ℃ | 水温 18.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.42 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1未満 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 3.7 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.8 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.35 | mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| 検査期間: 2021年04月21日 ～ 2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長 古川 浩司 |

# 検 査 成 績 書

第 11-A2002612-014 号
2021 年 04 月 30 日

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671
住 所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名 尾鷲市水道事業 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 高沖
三重県津市河芸町上野字[illegible]
TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 賀田・古江簡易水道(水源:地下水) | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | — | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日 10時25分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候 晴 | 当日天候 晴 | 気温 20.0 ℃ | 水温 17.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.30 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 4.2 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.5 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.002 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.05未満 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.30 | mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| 検査期間: 2021年04月21日 ～ 2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長 古川 浩司 |

# 検査成績書

第 11-A2002612-016 号
2021 年 04 月 30 日

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖 [illegible]
三重県津市河芸町上野[illegible]番地
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7516

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 曽根簡易水道(水源:表流水) | | | 受付方法 | 収集 |
| 採水地点 | — | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　10時35分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　22.0 ℃ | 水温　16.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.34 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 5.2 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.08 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.7 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.004 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.003 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.06 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.25 | mg/L | |

検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
古川 浩司

# 検査成績書

第 11-A2002612-018 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号
一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　高沖 [illegible]
三重県津市河芸町上[illegible]
TEL(059)245-7508　FAX[illegible]

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| 水道施設名 | 梶賀簡易水道(水源:表流水) | | | 受付方法 | 収集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水地点 | — | | | 採水者 | 奥川 雅弘 |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　10時45分 | | | 水源種別 | 処理水 |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　18.0 ℃ | 水温　15.0 ℃ | 遊離残留塩素 | 0.34 mg/L |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.2 | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 6.5 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.21 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.7 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.002 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5未満 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.004 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.17 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.30 | mg/L | |

| 検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
|---|---|---|
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長<br>古川 浩司 |

# 検査成績書

第 11-A2002612-020 号
2021 年 04 月 30 日

〒 519-3671
住 所　尾鷲市矢浜四丁目4番8号
氏 名　尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113
厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長　髙沖 [illegible]
三重県津市河芸町上野 [illegible]
TEL(059)245-7508　FAX(059)245-7518

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道施設名 | 須賀利簡易水道(水源:地下水) | | | | 受付方法 | 収集 | |
| 採水地点 | — | | | | 採水者 | 座禮 和志 | |
| 採水年月日 | 2021年04月21日　09時50分 | | | | 水源種別 | 処理水 | |
| 前日天候　晴 | 当日天候　晴 | 気温　19.0 ℃ | 水温　17.0 ℃ | 遊離残留塩素　0.24 mg/L | | | |

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2021 年 04 月 21 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

| No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 | No. | 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 | 個/mL | 100個/mL以下 | 27 | 総トリハロメタン | 0.01未満 | mg/L | 0.1mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | | 検出されないこと | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.003mg/L以下 | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.001未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | 30 | ブロモホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.09mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008未満 | mg/L | 0.08mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.07 | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.03 | mg/L | 0.3mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | mg/L | 0.04mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 200mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ・・・・・・ | mg/L | 10mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 0.8mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 6.2 | mg/L | 200mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ・・・・・・ | mg/L | 1.0mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ・・・・・・ | mg/L | 300mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | ・・・・・・ | mg/L | 0.002mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | ・・・・・・ | mg/L | 500mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | ・・・・・・ | mg/L | 0.05mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.2mg/L以下 |
| 16 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.04mg/L以下 | 42 | ジェオスミン | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | ・・・・・・ | mg/L | 0.00001mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | ・・・・・・ | mg/L | 0.02mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 45 | フェノール類 | ・・・・・・ | mg/L | 0.005mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | ・・・・・・ | mg/L | 0.01mg/L以下 | 46 | 有機物(TOC) | 0.3未満 | mg/L | 3mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06未満 | mg/L | 0.6mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.7 | | 5.8以上8.6以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 23 | クロロホルム | 0.001未満 | mg/L | 0.06mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | | 異常でないこと |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.002未満 | mg/L | 0.03mg/L以下 | 50 | 色度 | 1.3 | 度 | 5度以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.001 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.20 | 度 | 2度以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.001未満 | mg/L | 0.01mg/L以下 | | 遊離残留塩素 | 0.25 | mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| 検査期間:　2021年04月21日　～　2021年04月30日 | 《判定》 | 検査責任者 |
| 検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。 | 上記検査項目は、水道水質基準に適合 | 第二分析課 課長<br>古川 浩司 |