

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-001 号


2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖

三重県津市河芸町上野

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7510



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(行野)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2022年05月25日 10時45分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	23.0℃
		水温	22.0℃
		遊離残留塩素	0.22 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書



第 11-A2200120-002 号

2022 年 05 月 27 日

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様

JWWA-GLP113


厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全推進センター

理事長 高沖 隆

三重県津市河芸町上野3-9-1

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7514



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(光ヶ丘)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2022年05月25日 08時35分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	26.0℃
		水温	19.0℃
		遊離残留塩素	0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.7	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	
検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日					《判定》				
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				
									検査責任者 第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書



第 11-A2200120-003 号

2022 年 05 月 27 日

〒 519-3671

JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号


氏名 尾鷲市水道事業 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 高沖

三重県津市河芸町上

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7509



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(馬越)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2022年05月25日 10時16分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 22.0℃	水温 20.0℃	遊離残留塩素 0.30 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No	検査項目	検査結果	単位	基準値	No	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイノボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第11-A2200120-006号

2022年05月27日

一般財団法人 三重県環境衛生事業団

理事長 高沖 浩司

三重県津市河芸町上野306番地

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7510

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 10時48分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 22.0℃	水温 21.5℃	遊離残留塩素 0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022年05月25日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.0001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第11-A2200120-008号

2022年05月27日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 隆

三重県津市河芸町上野30番地

TEL059>245-7508 FAX059>245-7514

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 10時32分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 22.5℃	水温 21.0℃	遊離残留塩素 0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022年05月25日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-010 号

2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖

三重県津市河芸町上野39番地

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7519

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	一	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 09時54分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 23.5℃	水温 19.5℃	遊離残留塩素 0.38 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No	検査項目	検査結果	単位	基準値	No	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	1.1	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.12	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-013 号

2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 高沖 隆

三重県津市河芸町上野1-1-1

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7519

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木里簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 09時39分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
		気温	22.0℃
		水温	24.0℃
		遊離残留塩素	0.28 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-016 号


2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境

理事長 高沖

三重県津市河芸町上野

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7510



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 09時11分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 22.5℃	水温 20.5℃	遊離残留塩素 0.24 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	
検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日					《判定》				
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				
					検査責任者 第二分析課 課長 古川 浩司				

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-018 号

2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境衛生センター

理事長 高沖 隆

三重県津市河芸町上野30番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	曾根簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 08時19分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 24.0℃	水温 17.0℃	遊離残留塩素 0.42 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.09	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日	《判定》	検査責任者
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。	上記検査項目は、水道水質基準に適合	第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-020 号

2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境衛生事業センター

理事長 高沖 博

三重県津市河芸町上野30番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	梶賀簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	奥川 雅弘
採水年月日	2022年05月25日 08時28分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 22.0℃	水温 19.5℃	遊離残留塩素 0.46 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.20	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住所 尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏名 尾鷲市水道事業 様



JWWA-GLP113

厚生労働大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2200120-022 号

2022 年 05 月 27 日

一般財団法人 三重県環境保全事業推進機構

理事長 高沖 隆

三重県津市河芸町上野36番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2022年05月25日 09時25分	水源種別	処理水
前日天候	晴	当日天候	晴
	気温 23.0℃	水温 21.0℃	遊離残留塩素 0.46 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2022 年 05 月 25 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.06	度	2度以下
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	

検査期間: 2022年05月25日 ~ 2022年05月27日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司