

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500283-001 号

2025 年 04 月 28 日


一般財団法人 三重県環境保全センター

理事長 森 浩司

三重県津市河芸町上町30番地1号

TEL<059>245-7508

FAK<059>245-7516



水道施設名	尾鷲市上水道(行野)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年04月23日 11時00分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
	気温 21.5℃	水温 20.0℃	遊離残留塩素 0.31 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 増洋

三重県津市河芸町上野368番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510

第 11-A2500283-002 号

2025 年 04 月 28 日

水道施設名	尾鷲市上水道(光ヶ丘)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年04月23日 08時40分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
	気温 20.5℃	水温 17.0℃	遊離残留塩素 0.48 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.006	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromジクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 増洋

三重県津市河芸町上郷30番地5

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7510



第 11-A2500283-003 号

2025 年 04 月 28 日

水道施設名	尾鷲市上水道(馬越)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年04月23日 10時30分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	25.0℃	水温	19.2℃
遊離残留塩素	0.32 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.8	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.004	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



第 11-A2500283-005 号

2025 年 04 月 28 日

JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境衛生事業団

理事長 森 増博

三重県津市河芸町上野385番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518



水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 07時50分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	20.0℃	水温	17.0℃
遊離残留塩素	0.38 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.005	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.0	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.6	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.017	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.9	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.13	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.10	mg/L	
検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日					《判定》			検査責任者	
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合			第二分析課 課長 古川 浩司	

検査成績書

〒 519-3671



第 11-A2500283-007 号

2025 年 04 月 28 日

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境

理事長 森 孝洋

三重県津市河芸町上野38番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7513

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 08時10分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	21.0℃	水温	18.0℃
遊離残留塩素	0.28 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.003	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.002	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

《判定》

検査責任者

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

上記検査項目は、水道水質基準に適合

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境

理事長 森

三重県津市河芸町

TEL<059>245-7508



FAX<059>245-7518

水道施設名	三木浦簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 08時55分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	22.5℃	水温	17.0℃
遊離残留塩素	0.24 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.04	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジオオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.12	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	0.005	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.23	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 浩司

三重県津市河芸町上野10番地1号

TEL(059)245-7508 FAX(059)245-7518



水道施設名	三木里簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 09時15分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	22.5℃	水温	21.0℃
遊離残留塩素	0.44 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.002	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	3.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森

三重県津市河芸町上野38番地5号

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510



水道施設名	賀田・古江簡易水道	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 09時46分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	23.0℃	水温	19.5℃
遊離残留塩素	0.22 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	4.4	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.5		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	

検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長
古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全推進事業団

理事長 森 博

三重県津市河芸町上野38番5号

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7512



第 11-A2500283-016 号

2025 年 04 月 28 日

水道施設名	曽根簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 10時02分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
	気温 25.0℃	水温 16.0℃	遊離残留塩素 0.42 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.02	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.001未満	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	5.9	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.4	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.18	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.007	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.004	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromジクロロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.06	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	
検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日					《判定》			検査責任者	
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合			第二分析課 課長 古川 浩司	

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様



JWWA-GLP113


国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境

理事長 森

三重県津市河芸町上町30番地

TEL059>245-7508 FAX059>245-7518



業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	梶賀簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	澤田 純
採水年月日	2025年04月23日 10時13分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
気温	24.5℃	水温	17.5℃
遊離残留塩素	0.58 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	0.002	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.7	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.13	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジブromクロロメタン	0.005	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.19	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.40	mg/L	
検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日					《判定》				検査責任者
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司

検査成績書

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託



JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

第 11-A2500283-020 号


2025 年 04 月 28 日

一般財団法人 三重県環境

理事長 森

三重県津市河芸町上野18-1番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7518



水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2025年04月23日 09時30分	水源種別	処理水
前日天候	曇	当日天候	雨
	気温 21.0℃	水温 19.8℃	遊離残留塩素 0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2025 年 04 月 23 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	0.01未満	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	28	トリクロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物		mg/L	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	0.001未満	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物		mg/L	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	0.001	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	32	亜鉛及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物		mg/L	0.01mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物		mg/L	0.02mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.03未満	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	mg/L	0.04mg/L以下	35	銅及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	10mg/L以下	37	マンガン及びその化合物		mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物		mg/L	0.8mg/L以下	38	塩化物イオン	6.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物		mg/L	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素		mg/L	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン		mg/L	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン		mg/L	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン		mg/L	0.01mg/L以下	45	フェノール類		mg/L	0.005mg/L以下
20	ベンゼン		mg/L	0.01mg/L以下	46	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	塩素酸	0.06未満	mg/L	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7		5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.02mg/L以下	48	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロホルム	0.001未満	mg/L	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし		異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002未満	mg/L	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジプロモクロロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下	51	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	臭素酸	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下		遊離残留塩素	0.30	mg/L	
検査期間: 2025年04月23日 ~ 2025年04月28日					《判定》				検査責任者
検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。					上記検査項目は、水道水質基準に適合				第二分析課 課長 古川 浩司