検 査 成 績 書

第 12-A2502005-001 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(矢の川)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	座禮 和志
採水年月日	2026年02月18日 11時20分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 9.5 ℃	水温 13.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-002 号

2026 年 02 月 25 日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(井戸)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	座禮 和志
採水年月日	2026年02月18日 11時10分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 12.0 ℃	水温 11.5 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2502005-003 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森

三重県津市河芸町上野字[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 07時23分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 6.0 ℃	水温 8.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-004 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 08時08分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 5.5 ℃	水温 9.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2502005-005 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上野[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道(第1)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 09時03分	水源種別	原水

前日天候 晴	当日天候 晴	気温 10.0 ℃	水温 10.0 ℃	遊離残留塩素 — mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-006 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上野[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道(第2)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 08時40分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 5.0 ℃	水温 12.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-007 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森

三重県津市河芸町上野

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木里簡易水道(水源:伏流水)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 09時48分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 11.0 ℃	水温 10.5 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検査成績書

第 12-A2502005-008 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所　三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名　尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人　三重県環境保全事業団

理事長　森 [illegible]

三重県津市河芸町上[illegible]

TEL<059>245-7508　FAX<059>245-7516

業務名　上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道(水源:南 地下水)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日　11時21分			水源種別	原水
前日天候　晴	当日天候　晴	気温 13.0 ℃	水温 14.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者　古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-009 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保[illegible]

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道(水源:北 地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 11時41分	水源種別	原水

前日天候 晴	当日天候 晴	気温 11.0 ℃	水温 17.5 ℃	遊離残留塩素 — mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-010 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上野[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	曽根簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 11時04分	水源種別	原水

前日天候 晴	当日天候 晴	気温 11.0 ℃	水温 9.5 ℃	遊離残留塩素 — mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-011 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上野[illegible]

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	梶賀簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採取者	澤田 純
採水年月日	2026年02月18日 10時20分	水源種別	原水

前日天候 晴	当日天候 晴	気温 10.0 ℃	水温 9.5 ℃	遊離残留塩素 — mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司

検 査 成 績 書

第 12-A2502005-012 号

2026 年 02 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森

三重県津市河芸町上野

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)			受付方法	収集
採水地点	—			採取者	座禮 和志
採水年月日	2026年02月18日 09時35分			水源種別	原水
前日天候 晴	当日天候 晴	気温 9.0 ℃	水温 16.0 ℃	遊離残留塩素	— mg/L

(注) 受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記の試料名等は御依頼者のお申し出により記入しました。

2026 年 02 月 18 日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査の対象	検査結果	定量下限値	単位	検査の方法
PFOS(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOS(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖のみ)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
PFOA(C8)(直鎖および分岐鎖)	N. D.	1	ng/L	H15健水発第1010001号 目標31
				以下 余白

(特記事項)

①「N.D.」は、定量下限値未満の略。

検査責任者 古川 浩司