検 査 成 績 書

第 11-A2601037-001 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(行野)			受付方法	収集
採水地点	—			採水者	座禮 和志
採水年月日	2026年09月16日 10時50分			水源種別	処理水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 26.0 ℃	遊離残留塩素	0.16 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	3.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.06	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-002 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(光ヶ丘)			受付方法	収集
採水地点	—			採水者	座禮 和志
採水年月日	2026年09月16日 08時40分			水源種別	処理水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 23.0 ℃	遊離残留塩素	0.20 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	3.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.18	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-003 号

2026 年 09 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3[illegible]
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7515

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	尾鷲市上水道(馬越)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2026年09月16日 10時30分	水源種別	処理水

前日天候 雨	当日天候 雨	気温 22.0 ℃	水温 25.0 ℃	遊離残留塩素 0.32 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	3.1	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-006 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7510

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	九鬼簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	林 海里
採水年月日	2026年09月16日 08時18分	水源種別	処理水

前日天候 雨	当日天候 雨	気温 22.0 ℃	水温 22.0 ℃	遊離残留塩素 0.30 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.10	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.15	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037--008 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森
三重県津市河芸町上野3690番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	早田簡易水道(水源:表流水)				受付方法	収集	
採水地点	—				採水者	林 海里	
採水年月日	2026年09月16日 08時34分				水源種別	処理水	
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 23.0 ℃	遊離残留塩素 0.50 mg/L			

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.1		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-010 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団

理事長 森 [illegible]

三重県津市河芸町上野3894番地

TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木浦簡易水道			受付方法	収集
採水地点	—			採水者	林 海里
採水年月日	2026年09月16日 09時21分			水源種別	処理水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 20.0 ℃	水温 23.0 ℃	遊離残留塩素	0.20 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.6	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.10	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.09	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-013 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	三木里簡易水道				受付方法	収集	
採水地点	—				採水者	林 海里	
採水年月日	2026年09月16日 09時37分				水源種別	処理水	
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 25.0 ℃	遊離残留塩素 0.42 mg/L			

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1未満	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	3.5	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.35	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-015 号

2026 年 09 月 25 日

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

JWWA-GLP113
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	賀田・古江簡易水道				受付方法	収集	
採水地点	—				採水者	林 海里	
採水年月日	2026年09月16日 10時16分				水源種別	処理水	
前日天候	雨	当日天候	雨	気温 22.0 ℃	水温 24.0 ℃	遊離残留塩素	0.20 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	4.0	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.5		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.05未満	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.18	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者
第二分析課 課長
橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-018 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3894番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	曽根簡易水道(水源:表流水)				受付方法	収集
採水地点	—				採水者	林 海里
採水年月日	2026年09月16日 10時30分				水源種別	処理水
前日天候 雨	当日天候 雨	気温 22.0 ℃	水温 21.0 ℃	遊離残留塩素 0.36 mg/L		

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	・・・・・・	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	・・・・・・	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	・・・・・・	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	5.2	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	・・・・・・	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	・・・・・・	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	・・・・・・	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	・・・・・・	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	・・・・・・	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	・・・・・・	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	・・・・・・	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	・・・・・・	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	・・・・・・	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	・・・・・・	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	・・・・・・	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.27	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	・・・・・・	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.25	mg/L	
27	臭素酸	・・・・・・	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-020 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3076番地
TEL〈059〉245-7508 FAX〈059〉245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	梶賀簡易水道(水源:表流水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	林 海里
採水年月日	2026年09月16日 10時42分	水源種別	処理水

前日天候 雨	当日天候 雨	気温 21.0 ℃	水温 23.0 ℃	遊離残留塩素 0.40 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	6.3	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.9		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.37	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.18	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真

検 査 成 績 書

第 11-A2601037-022 号

2026 年 09 月 25 日

JWWA-GLP113

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第11号

〒 519-3671

住 所 三重県尾鷲市矢浜四丁目4番8号

氏 名 尾鷲市水道部 様

一般財団法人 三重県環境保全事業団
理事長 森 [illegible]
三重県津市河芸町上野3066番地
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

業務名 上水道・簡易水道水質検査業務委託

水道施設名	須賀利簡易水道(水源:地下水)	受付方法	収集
採水地点	—	採水者	座禮 和志
採水年月日	2026年09月16日 09時30分	水源種別	処理水

前日天候 雨	当日天候 雨	気温 23.0 ℃	水温 24.0 ℃	遊離残留塩素 0.16 mg/L

(注)受付方法が収集・持込・託送の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

【基準項目】2026 年 09 月 16 日 にご依頼のありました検査の結果は、次のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	単位	基準値	No.	検査項目	検査結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	個/mL	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下
2	大腸菌	陰性		検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	……	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	……	mg/L	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	……	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	……	mg/L	0.09mg/L以下
5	セレン及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	……	mg/L	0.08mg/L以下
6	鉛及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	……	mg/L	0.01mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	……	mg/L	0.2mg/L以下
8	六価クロム化合物	……	mg/L	0.02mg/L以下	35	鉄及びその化合物	……	mg/L	0.3mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	……	mg/L	0.04mg/L以下	36	銅及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	……	mg/L	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	……	mg/L	200mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	……	mg/L	0.05mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	……	mg/L	0.8mg/L以下	39	塩化物イオン	5.6	mg/L	200mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	……	mg/L	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	……	mg/L	300mg/L以下
14	四塩化炭素	……	mg/L	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	……	mg/L	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	……	mg/L	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	……	mg/L	0.2mg/L以下
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	……	mg/L	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	……	mg/L	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	……	mg/L	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	……	mg/L	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	……	mg/L	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	……	mg/L	0.01mg/L以下	46	フェノール類	……	mg/L	0.005mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	……	mg/L	0.00005mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
21	ベンゼン	……	mg/L	0.01mg/L以下	48	pH値	6.8		5.8以上8.6以下
22	塩素酸	……	mg/L	0.6mg/L以下	49	味	異常なし		異常でないこと
23	クロロ酢酸	……	mg/L	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし		異常でないこと
24	クロロホルム	……	mg/L	0.06mg/L以下	51	色度	0.6	度	5度以下
25	ジクロロ酢酸	……	mg/L	0.03mg/L以下	52	濁度	0.15	度	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	……	mg/L	0.1mg/L以下		遊離残留塩素	0.20	mg/L	
27	臭素酸	……	mg/L	0.01mg/L以下					

検査期間: 2026年09月16日 ～ 2026年09月25日

検査方法: H15年厚生労働省告示第261号による。詳細は裏面による。

《判定》

上記検査項目は、水道水質基準に適合

検査責任者

第二分析課 課長

橋本 真