

屋内運動場スポットエアコン（回答）

NO	質問	回答
1	<p>4 屋内運動場スポットエアコンの機能について</p> <p>(1) 空調能力</p> <p>冷房定格：10.0kW以上であること。 暖房定格：11.2kW以上であること。</p> <p>選定機種より冷却能力が大きい機器（冷房能力 冷房定格14kW）で機器台数4台を3台に変更してもいいですか。</p>	<p>冷房定格14kWのメーカーに問い合わせたところ、確かに1台の空調能力は高くなるが、該当小学校の屋内運動場の広さでは最低でも4台以上は必要であるとの回答がありました。</p> <p>仕様書の内容に則した機器4台での納入をお願いします。</p>