

工 事 費 積 算 参 考 資 料

工 事 名	尾鷲市役所税務課空調設備改修工事
施 行 地 名	尾鷲市 中央町 地内

本資料は、入札参加者の適正な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、
契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものでなく、この資料をもつての変更等の協議には応じませんので、
あらかじめご承知おき下さい。

工 事 設 計 仕 訳 書					
		設 計	令 和 年 月 日		
工 事 名	尾鷲市役所税務課空調設備改修工事				
施 工 地 名	尾鷲市 中央町 地内				
工 費	一金 円也				
工 期	契約日より45日間				
工 事 の 大 要					
空調設備機器の更新1カ所					

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A	機械設備工事						
	空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン	冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw	1.00	式			複合単価表
		インバータ室外機*1					
		天吊型室内機*1					
		スマートリモコン					
	搬入・据付費		1.00	式			複合単価表
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ9.52	15.00	m			複合単価表
	冷媒用断熱材被覆銅管	Φ15.88	15.00	m			複合単価表
	ド레인配管	VP20	14.00	m			複合単価表
	内外連絡線・リモコン配線		1.00	式			複合単価表
	配管化粧カバー		15.00	m			複合単価表
	室外機架台	転倒防止金物共	1.00	式			複合単価表
	試験調整費		1.00	式			複合単価表
	電源盛替工事		1.00	式			複合単価表
	既設空調機撤去処分費		1.00	式			複合単価表
	既設フロン回収処分		1.00	式			見積

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費						
	共通仮設費（率計上） Kr=Exp(2.478-0.173*logeP+0.383*logeT)		2.39	%			R5公共建築工事共通費積算基準
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T=0.5ヶ月						
	監理事務所を設けない 発生材処分費を除く直接工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C	現場管理費						
	現場管理費 Jo=Exp(6.221-0.461*log _e Np+0.8*log _e T)		11.00	%			R5公共建築工事共通費積算基準
	改修機械設備工事 諸経費算定用工期T = 0.5ヶ月						
	発生材処分費を除く純工事費を対象とする						
	計						

記号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
D	一般管理費						
	一般管理費 Gp=27.283-3.049*log10Cp		1.00	式			17.76% （端数調整） R5公共建築工事共通費積算基準
	機械設備工事 前払金支出割合による補正なし						
	契約保証による補正なし						
	計						