

尾鷲中学校第2理科室空調機 仕様書

品名	ルームエアコン
購入数量	3台
性能	18畳用程度(1台) ※第2理科室を3台で十分に冷暖房可能な性能を有する機種
電源	単相200V
室内ユニット 外形寸法	高さ 350mm × 幅 850mm × 奥行 400mm 以下
室外ユニット 外形寸法	高さ 750mm × 幅 850mm × 奥行 350mm 以下
メーカー	国内メーカー
取付	エアコン3台の取付を行う。
その他諸工事	エアコン用電源が無いため、図面・現況写真の分電盤より配電する工事を行う。 必要に応じて窓加工工事等を行う。
納入場所	尾鷲中学校 第2理科室
納入期限	令和8年10月30日

- 注意) 1. 上記仕様を満たした商品であれば、メーカーは貴社に一任します。
2. 最低価格の者を落札者とします。
3. 問い合わせは尾鷲市教育委員会 教育総務課(23-8291)までお願いします。